

## FAUT QUE CA BOUGE

Le PREJ de Val-de-Reuil a ouvert ses portes en 2016 et la question de l'armurerie était déjà sur la table. Figurez-vous qu'en 2023 cette armurerie est belle et bien présente mais n'est toujours pas en fonction pour cause du retard dans les travaux et la mise en place du système de sécurité. Vu la motivation des différents services qui gèrent les travaux, les agents du PREJ Val-de-Reuil pourront peut-être utiliser cette armurerie en 2030 enfin nous supposons.

De plus, au PREJ de Val-de-Reuil, l'économie est primordiale aux dépens des agents. En effet les agents doivent choisir entre se chauffer avec les radiateurs électriques de secours ou avoir de l'eau chaude pour se doucher. Avec un contrat d'électricité restreint le tableau électrique principal ne fait que disjoncter, donc le plus simple devient l'évidence il faut débrancher les éléments de confort des agents du PREJ de Val-de-Reuil.

Mais n'en restons pas là, la fabuleuse alarme incendie du PREJ de Val-de-Reuil qui retentit quand bon lui semble, et bien sûr nous n'avons pas la main sur celle-ci et bonjour la déferlante de décibels... Nous ne comprenons pas que tant d'informations soient remontées par les agents à notre hiérarchie depuis plusieurs semaines et les réponses qui nous sont rapportées sont "nous allons relancer les différents appels ou les courriers électroniques"

*La CGT du PREJ Val-de-Reuil demande que chaque responsable de différents services puisse remédier à ces dysfonctionnements .*

A Val-de-Reuil, le 30 novembre 2023

La section locale CGT Pénitentiaire